

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης} /2024
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ

ΘΕΜΑ 19^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2024

Σήμερα την 19^η Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30', το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ.:873/06-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα (9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Διονύσιος Τουρκάκης

Ο Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Φαραός

Τα μέλη: Αυγουστίνου Αγγελική, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Καπνίση Αναστασία, Μαρίνος Στουφής, Γκλαβάς Νικόλαος, Ιωάννης Στάθης και Γεώργιος Τσουρουνάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νικόλαος Κόττης και Σταύρος Κακολύρης (δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δικαιούλια Μαρία, υπάλληλος της ΔΕΥΑΖ, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, προχώρησε στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά στην **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»** και έδωσε τον λόγο στην Αν. Γ. Διευθύντρια, η οποία είπε:

Σας καταθέτω την 729/26-02-2024 εισήγηση της Προϊσταμένης του τμ. Μελετών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η πράξη με τίτλο **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑ-**

ΚΥΝΘΟΥ» είχε αρχικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη οικ.2112/07-08-20217 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με την με αρ. πρωτ.:οικ.312/15-02-2024 (ΑΔΑ:903Χ7ΛΕ-ΛΑ5) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η ανωτέρω πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6003175 μεταφέρθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», με προϋπολογισμό 2.637.561,16€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Παράλληλα με την υλοποίηση της πράξης στην πόλη της Ζακύνθου, κατασκευάζεται το επίσης χρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «**Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης - Οδός Φιλικών)**».

Κατά την παράλληλη υλοποίηση των δυο αυτών έργων διαπιστώθηκε ότι για τον ορθότερο και λειτουργικότερο τρόπο ζωνοποίησης του εσωτερικού δικτύου απατούνται οι παρακάτω προτεινόμενες τροποποιήσεις:

- Αφαίρεση του ΤΣΕΡΠ 03- ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN200, πλην της βαλβίδας εξαέρωσης κατάντη για την αποφυγή αρνητικών πιέσεων, λόγω εκκένωσης & του αντιπληγματικού αεροεξαγωγού με ελεγχόμενη απόρριψη αέρα ανάντη του σταθμού, που επιτρέπει την ανεμπόδιση αναρρόφηση αέρα με αποτέλεσμα ακόμη και στο ακαριαίο φαινόμενο του διαχωρισμού της ροής, λόγω μεταβατικών καταστάσεων υδραυλικού πλήγματος, να μην αναπτύσσονται επικίνδυνες αρνητικές πιέσεις.
- Αφαίρεση του ΤΣΕΡΠ 02- ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN100, καθώς εκλείπει ο λόγος ύπαρξής του, λόγω αλλαγών ζωνοποίησης του εσωτερικού δικτύου, που αποτελούν αντικείμενο υπό σύνταξη μελέτης.
- Τα επί έλαττον που εξοικονομούνται με τα ανωτέρω, προστίθενται στα Α.Τ 7.1, 7.2 & 7.10, που αφορούν σε προμήθεια & εγκατάσταση επί πλέον μεταδοτών, που κρίθηκαν απαραίτητοι, λόγω και των πρόσφατων γεγονότων επικίνδυνης ρύπανσης δικτύου ύδρευσης στην παραπάνω περιοχή, σύμφωνα με το με ΑΠ 827/15-01-24 έγγραφο του Δήμου Ζακύνθου.
- Τέλος, ο αναμορφωμένος Π/Υ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως εγκρίνετε την προτεινόμενη αναμόρφωση της πράξης με τίτλο «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**».

Το μέλος Καπνίση Αναστασία έλαβε το λόγο και ρώτησε με ποιο τρόπο οι νέοι σταθμοί θα επικοινωνούν με το όλο σύστημα, αν χρειάζονται κεραίες και πού θα τοποθετηθούν και αν έχουν ενημερώσει σχετικά τους κατοίκους.

Η κα Μούσουρα της απάντησε πως πρόκειται για αναμεταδότες, τους οποίους βάζουν για να στέλνεται σήμα από τα νέα υδρόμετρα. Οι κεραίες έχουν τοποθετηθεί σε δημόσια κτήρια με τις κατάλληλες άδειες και δεν εκπέμπουν επικίνδυνη ακτινοβολία.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος συνηγορεί και εισηγείται την λήψη σχετικής απόφασης θέτοντας το θέμα σε ψηφοφορία.

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν οι κάτωθι:

Αυγουστίνου Αγγελική, Μπουρογιάννη Ευαγγελία, Μαρίνος Στουφής, Γκλαβάς Νικόλαος, Ιωάννης Στάθης, Καπνίση Αναστασία, Γεώργιος Τσουρουνάκης, Σπυρίδων Φαραός και Διονύσιος Τουρκάκης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τον Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4483/31-07-2017(ΦΕΚ 107, τεύχος Α'), την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης με τίτλο «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**».

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό **68/2024**

**Ο Πρόεδρος
(τ.σ.υπογραφή)**

**Τα μέλη
(υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Διονύσιος Τουρκάκης